



GMINA NAREWKA
17-220 NAREWKA
ul. Białowieska 1
NIP 602 20 16 272 REG 050659562
ZP.271.1.12.2018

Narewka, 16 października 2018 r.

Wyjaśnienie Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka” Część 1 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, Część 2 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Narewce, Część 3 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Lewkowie Starym” nr ogłoszenia Dz.U./S S195 10/10/2018 440967-2018-PL.

Zamawiający Gmina Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, woj. Podlaskie informuje, że na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, do zamawiającego zostały wniesione pytania. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1:

„Na stronie 13 PFU w akapicie, Dobór ilości modułów fotowoltaicznych, zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o większej mocy niż 260 Wp pod warunkiem nie przekroczenia mocy poszczególnych instalacji 12 kWp, 30,2 kWp oraz 39,8 kWp. Taki zapis uniemożliwia złożenie oferty ponieważ dopuszcza zastosowanie jedynie moduły o mocy 260Wp lub 265 Wp, które nie są już produkowane przez żadnych liczących się na rynku producentów. Prosimy o dopuszczenie modułów o większej mocy pod warunkiem zachowania parametrów wymaganych dla mikroinstalacji czyli nie przekraczających 40 kWp sumarycznej mocy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza moduły o większej mocy pod warunkiem zachowania parametrów wymaganych dla mikroinstalacji czyli nie przekraczających 40 kWp sumarycznej mocy. Moc poszczególnych instalacji nie może się zwiększyć o więcej niż 5% z zastrzeżeniem zdania pierwszego.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax /85/ 682 98 85 lub e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, lub ms@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

WÓJ
mgr Mikolaj Pawlucz