

S. 1710.2.2019

*Sekretarz Gm
D. Rusakow
09.04.2019*

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA KANCELARIA OGÓLNA W PŁYNEŃO		
15-264 Białystok Ciołkowskiego 2/3 tel: (85) 742-53-78	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 09-04-2019 </div>	fax: (85) 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Str. z rejestru: *1149* Liczba zał.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 59/2019

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.18.2019.JP	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1471, 1479), w związku z art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Narewka-oczyszczalnia ścieków w Nowej Łuce, Gmina Narewka (wiejska), Powiat hajnowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Gmina Narewka (wiejska), Powiat hajnowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jarosław Gołubowski, Wójt	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659562	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja		
Telefon/ fax.		
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Jarosław Gołubowski	Stanowisko Wójt
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Beata Rusakow	Stanowisko Specjalista ds. ochrony środowiska

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Urząd Gminy Narewka
Adres do korespondencji	Białowieska 1, 17-220 Narewka, Gmina Narewka (wiejska), Powiat hajnowski
Regon	000548519
Rejestracja	
Telefon/ fax.	856829880

Informacja o kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Data rozpoczęcia kontroli	23-01-2019
Data zakończenia kontroli	22-02-2019
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	08-12-2017
Okres objęty kontrolą	2017-2018
Cel kontroli	18. Kontrola w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 26. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Joanna Polesińska	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	10008
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Stan formalno-prawny oczyszczalni uregulowany jest decyzją Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 22.04.2014 r., znak: OS.6341.26.2014.KI, udzielającą Gminie Narewka pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Nowej Łuce. Pozwolenia udzielono na okres 01.05.2014 r. – 01.05.2024 r.

Na oczyszczalni doprowadzane są ścieki z miejscowości: Siemianówka, Tarnopol, Nowa Łuka, Babia Góra, Borowe, Pasieki, Siemieniakowszczyzna oraz Bazy WZMiUW Białystok i ośrodka rekreacyjnego Stary Dwór.

W skład instalacji oczyszczającej ścieki wchodzi:

- krata schodkowa,
- przepompownia ścieków surowych z zbiornikiem retencyjnym,
- reaktor biologiczny,
- zbiornik zagęszczania osadu nadmiernego,
- urządzenie Draimad.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu na działce nr 1308 obręb Nowa Łuka.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym, jakość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać wartości parametrów:

BZT5 – 25 mg/l

ChZT – Cr – 125 mg/l

Zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Pozwolenie zobowiązuje podmiot do wykonywania pomiarów, jakości odprowadzanych ścieków w liczbie nie mniejszej niż – 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku powinno się ponownie pobrać 4 próby.

Wyniki badań przeprowadzone dla okresu obowiązywania pozwolenia 22.04.2017 r. – 21.04.2018 r.

data badania / BZT5 / ChZT-Cr / Zawiesina ogólna / jednostka

04.09.2017 r. / 22,9 / 39 / 10 / [mg/l]

25.10.2017 r. / 17 / < 30 / 17 / [mg/l]

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 59/2019

02.01.2018 r. / 10 / < 30 / 11 / [mg/l]

20.04.2018 r. / 12,8 / < 30 / 15 / [mg/l]

Wyniki pomiarów automonitoringowych nie wykazują przekroczeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Wyniki badań przeprowadzone dla okresu obowiązywania pozwolenia 22.04.2018 r. – 21.04.2019 r.

data badania / BZT5 / ChZT-Cr / Zawiesina ogólna / jednostka

30.07.2018 r. / 13 / < 30 / 5 / [mg/l]

30.11.2018 r. / 11,4 / 20 / 17 / [mg/l]

Wyniki pomiarów automonitoringowych nie wykazują przekroczeń warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Badania jakości ścieków zostały wykonane przez akredytowane laboratorium Zakład Usług Technicznych EKO CHEM Jolanta Milewska Laboratorium Badawcze, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok.

Ilość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać

– Qd śr = 150 m³/d;

- Qh max=11,3 m³/h;

- Qmax roczne= 54 750 m³/rok

Ilość odprowadzonych ścieków:

2017 r. – 28 444,5 m³

2018 r. – 22 470 m³

Średnia ilość odprowadzanych ścieków nie przekraczała wartości dopuszczalnych.

Kontrolowany podmiot przedkłada Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska okresowe pomiary jakości ścieków z oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RMS z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Gospodarka odpadami

Rodzaj, kod oraz ilość i sposób postępowania z odpadami wytworzonymi na terenie oczyszczalni w roku 2017 i 2018

• komunalne osady ściekowe (19 08 05)

w 2017 r. wytworzono 0,8 Mg s.m. osadów,

w 2018 r. wytworzono 4,2 Mg s.m. osadów

• skratki

w 2017 r. wytworzono 0,9 t skratek

w 2018 r. wytworzono 0,9 t skratek

Kontrolowane Przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję powstających odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami. Zbiorcze zestawienia danych o wytworzonych odpadach za rok 2017 nie zostało złożone. Odpady w roku 2018 nie zostały przekazane.

Udzielono instruktażu, że zgodnie z art. 25 ust. 4 Ustawy o odpadach, odpady mogą być magazynowane, nie dłużej jednak niż przez 1 rok.

2. Naruszenia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 59/2019

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Zbiornicze zestawienia danych o wytworzonych odpadach za rok 2017 nie zostało złożone	kontrola	art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Zbiornicze zestawienia danych o wytworzonych odpadach za rok 2017 nie zostało złożone	art. 180a - Ustawa o odpadach - Nieskładanie sprawozdań wbrew obowiązku o którym mowa w art. 76.	Beata Rusakow	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2017 są naliczane i uiszczane w terminie.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 upoważnienie nr 15/2019

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Jarosław Gołubowski

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: brak.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 22-02-2019

Zbrosław Gotlibowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

STARSZY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Joanna Polesińska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 59/2019

