

Narewka, 13 stycznia 2021 r.

ZP.271.1.12.2020

**Wyjaśnienie Nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Masiewie” nr ogłoszenia BZP 776992-N-2020, data zamieszczenia 31-12-2020 r.

Zamawiający Gmina Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, woj. Podlaskie informuje, że na podstawie art. 38 ust 1 i ust 2 oraz art. 12a ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, do zamawiającego zostały wniesione pytania. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany treści SIWZ w tym modyfikuje zał. nr 1 (formularz ofertowy), zał. nr 5 (istotne postanowienia umowy) w zakresie terminu wykonania zadania.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, tj. do dnia 22.01.2021 r. do godziny 09:50.

Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 10:00.

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1:

„W związku z nieścisłościami w PFU proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane filtry ciśnieniowe oraz aerator oraz jaką mają mieć średnicę.”

Odpowiedź 1:

Na stronie 15 PFU podany jest zarówno materiał z jakiego ma być wykonany aerator – ze stali czarnej jak i jego średnica – D=800 mm.

Na str. 17 PFU podany jest zarówno materiał z jakiego ma być wykonany filtr – ze stali czarnej lub nierdzewnej jak i jego średnica – D 1000 mm.

Pytanie 2:

„Biorąc pod uwagę czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia proszę o przedłużenie terminu wykonania gdyż termin uwzględniony w SIWZ tj. 31.03.2021 r. jest niemożliwy do zrealizowania . Średni czas oczekiwania na urządzenia wynosi ok. 10-12 tygodni. .”


Odpowiedź 2:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia tj. do 31.05.2021 r..

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**ZASTĘPCA WOJTA
Gminy Narewka**


Łukasz Zasim